




*Lamborghini*  
**CALORECLIMA**

---

**КОМПАНИЯ, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С  
ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА UNI EN ISO 9001**



**ДУТЬЕВЫЕ ГОРЕЛКИ  
ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ КОТЛОВ**



**EM 16/M-E**  
**EM 26/M-E**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ,  
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ,  
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

## РУССКИЙ

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией, так как в ней содержится важная информация по обеспечению безопасности при установке, эксплуатации и техобслуживанию горелки. Бережно храните инструкцию для будущих просмотров в случае необходимости. Установку должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением всех действующих правил по безопасности.

Благодарим вас за отличный выбор и предпочтение, отданное нашей продукции. LAMBORGHINI CALORECLIMA ежедневно занимается поиском передовых технологических решений, которые ответят на любые ваши потребности. Вы всегда найдете нашу продукцию на итальянском и международном рынках благодаря разветвленной торговой сети и дилерам, которые поддерживают тесную связь с сервисными центрами LAMBORGHINI SERVICE, гарантирующими квалифицированную поддержку и обслуживание агрегата.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!** Установка горелки должна выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативов. Кроме того, необходимо всегда использовать и приобретать фирменные запчасти в авторизованных торговых центрах или отделах послепродажного обслуживания. Несоблюдение и нарушение вышеперечисленных условий освобождает изготовителя от всякой ответственности.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства вступают в силу с момента ввода оборудования в эксплуатацию, подтвержденную актом авторизованного сервисного центра. В связи с этим рекомендуется своевременно обратиться в сервисный центр.

#### СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВ

Горелки серии отвечают требованиям следующих директив:

- Регламенту по газовому оборудованию 2016/426/CE (GAR)
- Директиве по машинному оборудованию 2006/42/CE
- Директиве по электромагнитной совместимости 2014/30/EU
- Директиве по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- Требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность аппаратов, работающих на газовом топливе (ТР ТС 016/2011).

Заводской номер горелки смотрите на идентификационной табличке горелки.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ..... | 4  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....           | 7  |
| ОПИСАНИЕ .....                       | 8  |
| ГАБАРИТЫ .....                       | 9  |
| ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ .....            | 9  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....      | 10 |
| РАБОЧИЕ КРИВЫЕ .....                 | 10 |
| КРИВЫЕ ДАВЛЕНИЯ/РАСХОДА ГАЗА .....   | 11 |
| КРЕПЛЕНИЕ К КОТЛУ .....              | 12 |
| РАЗМЕРЫ ПЛАМЕНИ.....                 | 13 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ.....         | 14 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ .....      | 15 |
| РАБОЧИЙ ЦИКЛ.....                    | 17 |
| КОНТРОЛЛЕР .....                     | 19 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА.....                | 20 |
| РЕГУЛИРОВКИ .....                    | 20 |
| РАБОТА НА РАЗНЫХ ВИДАХ ГАЗА.....     | 25 |
| ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ .....                | 26 |
| НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ .....         | 28 |

**U**

Параграф для пользователя

**M**

Параграф для специалиста

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

**M U**

- Настоящая инструкция является неотъемлемой частью изделия и должна быть передана пользователю. Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией, так как в ней содержится важная информация по обеспечению безопасности при установке, эксплуатации и техобслуживанию горелки. Бережно храните инструкцию для будущих просмотров в случае необходимости.

Установка горелки должна выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением действующих нормативов и в соответствии с указаниями изготовителя. Неправильная установка может привести к травмам людей, животных или повреждению материальных ценностей, за которые изготовитель не несет ответственности.

- Данный агрегат должен использоваться только по предусмотренному назначению. Любой другой вид использования считается неправильным и в связи с этим опасным. С изготовителя снимается ответственность за возможный ущерб, нанесенный по причине несоответствующего, неправильного или неразумного использования.
- Перед выполнением очистки или техобслуживания отключите прибор от сети питания с помощью выключателя системы или соответствующих запорных устройств.
- В случае поломки и/или неправильной работы отключите горелку и не пытайтесь отремонтировать или напрямую вмешаться в нее. Обращайтесь за помощью исключительно к квалифицированным специалистам. Возможный ремонт изделий должен осуществляться только в уполномоченном изготовителем сервисном центре с использованием исключительно оригинальных запчастей. Несоблюдение вышеуказанных условий может нарушить безопасность агрегата.

Для обеспечения эффективности горелки и ее правильной работы необходимо придерживаться указаний изготовителя, выполняя регулярное обслуживание горелки квалифицированными специалистами.

- Если принято решение больше не использовать горелку, необходимо обезопасить те части, которые могут представлять собой потенциальный источник опасности.
- Переход с одного типа газа (натурального или жидкого) на другой должен выполняться исключительно квалифицированными специалистами.
- Перед запуском горелки необходимо, чтобы квалифицированный персонал проверил следующее:
  - монтажник правильно закрепил горелку, и пламя образуется внутри камеры сгорания;
  - данные электрической и газораспределительной сетей соответствуют данным, указанным на идентификационной табличке агрегата;
  - горелка настроена под мощность котла;
  - объем воздуха на горение отрегулирован для получения КПД, предусмотренного действующими нормативами;
  - устройства регулирования и безопасности находятся в рабочем состоянии;
  - параметры горения входят в пределы значений, установленных действующим нормативом;
  - продукты сгорания выводятся правильно в соответствии с требованиями действующих стандартов;
  - соблюдаются условия для вентиляции и нормального техобслуживания горелки;
  - крепежные и блокирующие системы правильно затянуты после выполнения всех регулировок.



- После каждого открытия газового крана необходимо подождать несколько минут перед тем, как зажигать горелку.
- Прежде чем выполнять обслуживание, при котором требуется демонтировать горелку или открыть смотровые отверстия, отключите подачу электропитания и закройте газовые краны.
- Не ставьте емкости с воспламеняющимися веществами в помещении, в котором установлена горелка.
- Почувствовав запах газа, не замыкайте электрические выключатели. Откройте двери и окна. Закройте газовые краны. Вызовите квалифицированных специалистов.
- Помещение, в котором работает горелка, должно иметь проемы, выходящие наружу, в соответствии с требованиями действующих локальных нормативов. В случае возникновения сомнений относительно циркуляции воздуха рекомендуется отрегулировать горение до необходимого значения  $\text{CO}_2$ , когда горелка работает на максимальной мощности и приток воздуха осуществляется только через отверстия горелки, предназначенные для подачи воздуха. После этого снова замерьте значение  $\text{CO}_2$ , открыв дверь. Оба значения  $\text{CO}_2$  не должны сильно отличаться друг от друга. Если в одном помещении расположены несколько горелок и вентиляторов, эта проверка должна выполняться в условиях одновременной работы всех агрегатов.
- Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия в помещении эксплуатации горелки, воздухозаборные отверстия вентилятора и любые другие воздуховоды или вентиляционные и отводящие решетки, чтобы предотвратить:
  - образование токсичных/взрывоопасных газовых смесей в воздухе рабочего помещения горелки;
  - горение при недостатке воздуха, так как оно опасно, увеличивает расход газа и загрязняет окружающую среду.
- Горелка всегда должна защищаться от дождя, снега и мороза.
- Рабочее помещение для горелки должно всегда быть чистым и незагроможденным, не содержать летучих веществ, попадание которых внутрь вентилятора может привести к засорению внутренних каналов горелки или головки горения. Пыль очень опасна, особенно, если она оседает на лопастях вентилятора, так как это снижает вентиляционную способность и приводит к загрязнению во время процесса горения. Кроме того, пыль может скапливаться с задней стороны подпорной шайбы на головке горения, в результате чего обедняется газозоудная смесь.
- Горелка должна работать на том типе топлива, для которого она предназначена. Это указывается на идентификационной табличке и в технических характеристиках, приведенных в этой инструкции. Газоподводящая линия должна быть герметичной и выполняться из жестких труб. Также на ней должен быть установлен металлический компенсатор с фланцевым или резьбовым соединением. Кроме того, она должна иметь все необходимые устройства контроля и безопасности, которые требуются действующими локальными регламентами. Следите за тем, чтобы во время установки никакой посторонний материал не попал в линию.
- Проверьте, чтобы электропитание соответствовало характеристикам, указанным на идентификационной табличке и в этой инструкции. Горелка должна быть правильно подключена к эффективной системе заземления в соответствии с действующими нормами. При возникновении сомнений относительно эффективности обратитесь к квалифицированному специалисту за помощью.

- Не перепутайте местами нулевой провод и провод фазы.
- Для электрического подключения горелки вставляйте вилку в розетку только в том случае, если вы уверены, что не будет перепутана местами фаза и нейтраль. Установите на панели управления отопительной системы главный выключатель в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- Вся электропроводка и, в частности, все сечения кабелей должны соответствовать максимальному значению потребляемой мощности, указанному на идентификационной табличке агрегата и в этой инструкции.
- Если кабель питания горелки поврежден, он может быть заменен только квалифицированным специалистом.
- Никогда не дотрагивайтесь до горелки мокрыми частями тела или, если вы босиком.
- Никогда не тяните с силой за кабели питания и не сгибайте их. Кроме того, они должны проходить вдали от источников тепла.
- Кабели должны позволять открыть горелку и при необходимости дверцу котла.
- Электрические подключения должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами и строго соответствовать действующим нормативам по электрооборудованию.
- После снятия упаковки проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений, которые могли быть нанесены во время транспортировки. При возникновении сомнений не используйте горелку и свяжитесь с поставщиком.
- Упаковочный материал (деревянные клетки, картон, пакеты и мешки, пенопласт и т.д.) не только является потенциальным источником опасности, но загрязняет окружающую среду, если выбрасывается без соблюдения требований нормативов. В связи необходимо собрать его вместе и расположить в подходящем месте, не доступном для детей.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**M U**

- Внимательно изучите меры предосторожности из настоящей инструкции и соблюдайте их.  
После установки горелки проинформируйте пользователя о принципе работы агрегата и передайте ему настоящую инструкцию, которая является существенной и неотъемлемой частью изделия и должна бережно храниться для будущих просмотров в случае возникновения необходимости.
- Установку и техобслуживание должны выполнять квалифицированные специалисты, прошедшие курс обучения в авторизованном центре Lamborghini Caloreclima, в соответствии с требованиями действующих нормативов и согласно указаниям, предоставленным изготовителем. Запрещается вмешиваться в опломбированные регулировочные устройства.
- Неправильная установка или ненадлежащее техобслуживание могут стать причиной травм людей и животных, а также повредить материальные ценности. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный по причине неправильной установки и эксплуатации, а также несоблюдения инструкций.
- Перед выполнением очистки или техобслуживания обесточьте агрегат с помощью выключателя системы и/или соответствующих запорных устройств.
- В случае поломки и/или неправильной работы отключите горелку и не пытайтесь самостоятельно починить ее. Обращайтесь за помощью исключительно к квалифицированным специалистам. Возможный ремонт/замену изделия или его комплектующих должен выполнять только квалифицированный специалист с использованием исключительно оригинальных запчастей. Несоблюдение вышеуказанных условий может нарушить безопасность агрегата.
- Данный агрегат должен использоваться только по предусмотренному назначению. Любой другой вид использования считается неправильным и в связи с этим опасным.
- Упаковочный материал является источником потенциальной опасности и поэтому должен храниться в недоступном для детей месте.
- Агрегат не должны использовать лица (в том числе, дети) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лица без надлежащего опыта и знаний, если только они не находятся под непрерывным контролем ответственного, который проинформировал их о правилах безопасности и использования агрегата.
- Приведенные в настоящей инструкции изображения дают упрощенное представление изделия, которое может несущественно отличаться от готового изделия.

## УКАЗАНИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ

- Горелка должна утилизироваться в специализированных бюро в соответствии с требованиями локальных нормативов.

## УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

- Для правильного хранения изделия строго придерживайтесь предупреждений, данных в инструкции, и маркировке на упаковке.
- Горелка должна храниться в закрытом и сухом помещении без токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, разрушающих изоляцию электрических проводов. Изделие не должно храниться на складе более 24 месяцев. По истечении этого срока необходимо проверить его целостность.

## СРОК СЛУЖБЫ

- Срок службы зависит от условий эксплуатации, установки и техобслуживания.
- Горелка должна устанавливаться в соответствии с требованиями действующих нормативов, а компоненты, подверженные износу, должны своевременно заменяться.
- Владелец оборудования принимает решение о его выводе из эксплуатации и утилизации с учетом реального состояния и затрат на ремонт.
- Срок службы изделия составляет 10 лет.
- Идентификационная табличка расположена на корпусе горелки.

|  <b>Lamborghini</b><br>CALORECLIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |        |        |        |      |       |                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Manufacturer / Производитель: <b>FERROLI S.p.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |        |        |        |      |       |                                                               |               |
| Manufacturer address: <b>37047 SAN BONIFACIO (VR)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |        |        |        |      |       |                                                               |               |
| Адрес производителя: <b>Ritonda 78/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |        |        |        |      |       |                                                               |               |
| Model/Модель: <b>EM 3-E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |        |        |        |      |       |                                                               |               |
| Code / Код: <b>Z398000921</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |        |        |        |      |       |                                                               |               |
| Газовая горелка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |        |        |        |      |       |                                                               |               |
| кат. II 2H3B/P - G20 20 мбар; RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |        |        |        |      |       |                                                               |               |
| <table border="1"> <tr> <th>макс</th> <th>мин</th> <th></th> </tr> <tr> <td>Q 37,8</td> <td>11,9</td> <td>кВт</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | макс                                                                                                   | мин    |        | Q 37,8 | 11,9 | кВт   | <table border="1"> <tr> <td>230 В / 50 Гц</td> </tr> </table> | 230 В / 50 Гц |
| макс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | мин                                                                                                    |        |        |        |      |       |                                                               |               |
| Q 37,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,9                                                                                                   | кВт    |        |        |      |       |                                                               |               |
| 230 В / 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |        |        |        |      |       |                                                               |               |
| <table border="1"> <tr> <td>Класс NOx 1</td> <td>3</td> <td>220 Вт</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>IPX0D</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Класс NOx 1                                                                                            | 3      | 220 Вт | 4      | 2    | 5     | IPX0D                                                         |               |
| Класс NOx 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                      | 220 Вт | 4      | 2      | 5    | IPX0D |                                                               |               |
| Сделано в Италии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |        |        |        |      |       |                                                               |               |
| Serial number<br>Серийный номер:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>1820KK0041       |        |        |        |      |       |                                                               |               |
| Barcode EAN13:<br>Штрихкод EAN13:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>8 028693 856829 |        |        |        |      |       |                                                               |               |
| Production date:<br>Дата производства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>See the manual</b><br><b>Смотрите инструкцию</b>                                                    |        |        |        |      |       |                                                               |               |
| <p>Данный прибор должен устанавливаться в соответствии с действующей инструкцией по монтажу и работать только в помещении с достаточной вентиляцией. Изучите инструкцию, прежде чем устанавливать и вводить в эксплуатацию прибор. Нарушение требований инструкций по монтажу, техническому обслуживанию и правил эксплуатации прибора может привести к опасности возникновения пожара, взрыва, отравления угарным газом, поражения электрическим током и термического воздействия.</p> |                                                                                                        |        |        |        |      |       |                                                               |               |

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1 = Тепловая мощность | 4 = Макс. потребляемая мощность |
| 2 = Электропитание    | 5 = Степень защиты              |
| 3 = Класс NOx         |                                 |

Serial number  
Серийный номер:



- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 18 = Год выпуска             | KK = Линия сборки       |
| 20 = Производственная неделя | 0041 = Порядковый номер |

## ОПИСАНИЕ


**M U**

Настоящие горелки являются дутьевыми, и смешение газа с воздухом происходит на головке горения. Они подходят для топок под давлением и вакуумных котлов в зависимости от соответствующих рабочих кривых. Длинная огневая труба скользит по фланцу, что позволяет приспособить горелку под любой вид использования. Не только стабильное пламя, но и полная безопасность, и высокое КПД характерно этим горелкам, которые оборудованы регулятором/стабилизатором, поддерживающим постоянное соотношение воздуха и газа даже при наличии обычных причин, мешающих процессу горения (скачки напряжения, приводящие к изменению оборотов двигателя, засорение вентилятора и т. д.). Горелки поставляются без газоподающей рампы, поэтому для них необходимо подобрать рампу, подходящую к характеристикам системы. Для выбора газовой рампы обращайтесь к графику потерь давления, которые зависят от подводящего давления газа, от расхода газа потребителем и сопротивления в камере сгорания. Ко всем компонентам можно легко получить доступ, не отсоединяя подключения к газораспределительной сети. Компактный кожух горелки обеспечивает защиту компонентов и снижает уровень шума.



## ГАБАРИТЫ

**M**




| Модель    | A   | B   | C   | D    |       | E   | Ø F | Ø G | Ø H  |       | I   | L*  | M*  | Ø*     |
|-----------|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|--------|
|           |     |     |     | мин. | макс. |     |     |     | мин. | макс. |     |     |     |        |
| ЕМ 16/М-Е | 310 | 282 | 480 | 60   | 150   | 215 | 108 | 115 | 150  | 200   | M8  | 535 | 210 | 3/4"   |
| ЕМ 26/М-Е | 360 | 350 | 750 | 100  | 265   | 275 | 140 | 155 | 170  | 225   | M10 | 650 | 240 | 1 1/4" |

\* Габариты относятся к горелке с установленной газовой рампой на 20 мбар.

## ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

**M**



### Обозначения

- |                            |                         |                       |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 Реле давления газа       | 6 Плита компонентов     | 11 Кожух              |
| 2 Рабочий газовый клапан   | 7 Двигатель             | 12 Воздушная заслонка |
| 3 Трансформатор розжига    | 8 Реле давления воздуха | 13 Вентилятор         |
| 4 Фланец крепления к котлу | 9 Головка горения       | 14 Фланец             |
| 5 Контроллер               | 10 Корпус горелки       | 15 Сервопривод        |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**M**

| Модель                      |       | ЕМ 16/М-Е                     | ЕМ 26/М-Е |                   |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| Расход метана               | мин.  | 5,5                           | 13        | м <sup>3</sup> /ч |
|                             | макс. | 15,3                          | 25        | м <sup>3</sup> /ч |
| Расход бутана/пропана       | мин.  | 1,9                           | 4,6       | м <sup>3</sup> /ч |
|                             | макс. | 5,4                           | 8,8       | м <sup>3</sup> /ч |
| Тепловая мощность           | мин.  | 55                            | 130       | кВт               |
|                             | макс. | 153                           | 250       | кВт               |
| Двигатель                   |       | 150                           | 250       | Вт                |
| Трансформатор               |       | 10/20 - 15/40                 |           | кВ/мА             |
| Макс. потребляемая мощность |       | 315                           | 360       | Вт                |
| Давление метана             |       | 20                            |           | мбар              |
| Давление бут./проп.         |       | 30                            |           | мбар              |
| Масса                       |       | 22                            | 33        | кг                |
| Электропитание              |       | 230 В-50/60 Гц (*) однофазное |           |                   |
| Категория газа              |       | II 2H 3+                      |           |                   |
| Степень защиты              |       | 20                            |           | IP                |
| Уровень шума (**)           |       | 71                            | 74        | дБ(А)             |


(\*) Работа на 60 Гц только с электронным трансформатором.

(\*\*) Уровень звукового давления получен в лаборатории изготовителя с горелкой, работающей на испытательном котле на максимальной мощности.

## РАБОЧИЕ КРИВЫЕ

**M**

Указывают мощность (кВт) с учетом сопротивления (мбар) в камере сгорания.






## КРИВЫЕ ДАВЛЕНИЯ/РАСХОДА ГАЗА



**M**

Указывают давление газа в мбар (в точках  $P_i$  и  $P_t$  газовой рампы), необходимое для получения определенного расхода в  $\text{м}^3/\text{ч}$ . Значения давления измерены при работающей горелке и нулевом сопротивлении в камере сгорания. Если в камере есть сопротивление, к давлению газа, указанному на графике, необходимо добавить значение сопротивления в камере сгорания.



### Обозначения

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Отсечной кран, обеспечивающий герметичность при давлении до 1 бара, с потерей давления <math>\leq 0,5</math> мбара</p> <p><b>2</b> Вибровставка</p> <p><b>3</b> Штуцер для замера давления газа</p> <p><b>4</b> Газовый фильтр</p> <p><b>5</b> Регулятор давления газа</p> <p><b>6</b> Реле минимального давления газа</p> <p><b>7</b> Электромагнитный клапан безопасности класса А. Время закрытия <math>T_s \leq 1</math> с</p> | <p><b>8</b> Электромагнитный клапан медленного или поступенчатого открытия класса А со встроенным блоком регулировки расхода газа. Время закрытия <math>T_s \leq 1</math> с</p> <p><b>9</b> Регулятор расхода газа (обычно встроен в электромагнитный клапан 7 или 8)</p> <p><b>10</b> Головка горения</p> <p><b>11</b> Реле минимального давления воздуха</p> <p><b>12</b> Реле максимального давления газа (свыше 350 кВт) по запросу</p> <p><b>13</b> Блок контроля герметичности по запросу</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




### Обозначения

- $P_i$**  Подводящее давление (головка горения + рампа)
- $P_t$**  Давление на головке горения




## КРЕПЛЕНИЕ К КОТЛУ


**M**



Закрепите на котле фланец **2** с теплоизоляционной прокладкой **4** и возможным теплоизоляционным шнуром **5** при помощи 4 винтов **3**. Вставьте горелку через фланец в камеру сгорания так, чтобы огневая труба вошла в нее на расстояние, указанное изготовителем котла. Затяните винт **1**, чтобы закрепить горелку к котлу.



| Модель    | Ø G | Ø H  |       | I   |
|-----------|-----|------|-------|-----|
|           |     | мин. | макс. |     |
| EM 16/M-E | 115 | 150  | 200   | M8  |
| EM 26/M-E | 155 | 170  | 225   | M10 |




Перед тем как окончательно закрепить горелку, проверьте, чтобы огневая труба входила на несколько см в камеру сгорания и заходила за трубный пучок.



## РАЗМЕРЫ ПЛАМЕНИ

**M**



Размеры являются приблизительными и зависят от:



- избытка воздуха;
- формы камеры сгорания;
- хода дымовых газов в котле (одноходовой/двухходовой);
- сопротивления в камере сгорания.

**A** Диаметр пламени

**B** Длина пламени

**C** Диаметр испытательной трубы

**D** Длина испытательной трубы





## РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ


**M**

Предусмотрено 2 электрода: розжига и контроля пламени. Для этого обращайтесь к указаниям, данным на рисунке снизу.


**ВНИМАНИЕ!** Электроды розжига и контроля пламени ни в коем случае не должны касаться диска, огневой трубы и других металлических частей. В противном случае они утрачивают свою функцию, ставя под угрозу работу горелки.

Важно проверять правильное расположение электродов после любых работ на головке горения.

ЕМ 16/M-E



ЕМ 26/M-E






## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

**M**

### ЕМ 16/М-Е

Монтажник должен позаботиться о выполнении следующих подключений:

- линии питания
- линии термостатов
- возможной лампы блокировки к клемме S3
- возможного счетчика 1-й ступени к клемме B4
- возможного термостата модуляции пламени к клеммам 1-3 трехполюсного разъема (уберите перемычку)



**EC** Электрод контроля  
**F** Плавкий предохранитель  
**FA** Фильтр подавления помех  
**IG** Главный выключатель  
**MB** Двигатель горелки  
**MS** Клеммник сервопривода  
**MPE** Клеммник контроллера

**PA** Реле давления воздуха  
**PGm** Реле минимального давления газа  
**TC** Термостат котла  
**Tmf** Возможный термостат модуляции пламени 2-й ступени  
**TR** Трансформатор розжига  
**TS** Термостат безопасности

**VP** Основной клапан безопасности  
**VS** 2-й клапан безопасности  
**MRM** Клеммник возможного устройства непрерывной модуляции  
**S** Возможный датчик

ПРИМ. Необходимо строго соблюдать принятые нормы, которые предписывают подсоединять к клемме не более двух проводов.

Внимание!


- Не перепутайте местами нейтраль и фазу.
- Выполните подключение к эффективной системе заземления.
- Линия подачи электропитания на горелку должна оснащаться автоматическим выключателем с размыканием контакта по крайней мере на 3 мм.
- Соблюдайте рекомендуемые нормы и требования действующих локальных нормативов.



## EM 26/M-E

Монтажник должен позаботиться о выполнении следующих подключений:

- линии питания
- линии термостатов
- возможной лампы блокировки к клемме S3
- возможного счетчика 1-й ступени к клемме B4
- возможного термостата модуляции пламени к клеммам 1-3 трехполюсного разъема (уберите перемычку)



**EC** Электрод контроля  
**F** Плавкий предохранитель  
**FA** Фильтр подавления помех  
**IG** Главный выключатель  
**Ima** Выключатель пуска-останова  
**LI** Лампа выключателя  
**MB** Двигатель горелки  
**MS** Клеммник сервопривода

**MPE** Клеммник контроллера  
**MRM** Клеммник возможного устройства непрерывной модуляции  
**MV** Одиночная клемма  
**PA** Реле давления воздуха  
**PGm** Реле минимального давления газа  
**TC** Термостат котла

**Tmf** Возможный термостат модуляции 2 ступени  
**TR** Трансформатор розжига  
**TS** Термостат безопасности  
**VP** Основной клапан  
**VS** Клапан безопасности  
**S** Возможный датчик

ПРИМ. Необходимо строго соблюдать принятые нормы, которые предписывают подсоединять к клемме не более двух проводов.

Внимание!

- Не перепутайте местами нейтраль и фазу.
- Выполните подключение к эффективной системе заземления.
- Линия подачи электропитания на горелку должна оснащаться автоматическим выключателем с размыканием контакта по крайней мере на 3 мм.
- Соблюдайте рекомендуемые нормы и требования действующих локальных нормативов.




## РАБОЧИЙ ЦИКЛ

**M**

В зависимости от устройства, с которым связан сервопривод воздушной заслонки, существуют два режима работы горелки: двухступенчатый с плавной регулировкой, если устройство управления двухпозиционного типа (ВКЛ./ВЫКЛ.), или модуляционный с непрерывной регулировкой пламени, если устройство является модуляционным.


### ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ РЕЖИМ С ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



Осуществляется с помощью обычного термостата котла/реле давления (размыкание, замыкание, ВКЛ./ВЫКЛ.), посредством которого сервопривод устанавливает воздушную заслонку в два возможных положения: минимальное (1-я ступень) и максимальное открытие (2-я ступень). Режим работы называется двухступенчатым с плавной регулировкой, так как переход от одной ступени к другой плавный и линейный, без скачков. На представленном графике можно увидеть следующие характерные стадии:

- Последовательность останова:** горелка останавливает воздушную заслонку в закрытом положении, чтобы воздух не мог попасть внутрь и охладить камеру сгорания котла и дымоход.
- Продувочная последовательность:** воздушная заслонка устанавливается в положение максимального открытия, а затем возвращается к частично закрытому положению, соответствующему расходу при пуске (поток газа всегда закрыт).
- Последовательность формирования пламени при розжиге:** проверяется включение катушек соответствующих газовых электромагнитных клапанов. Регулятор газа при этом частично открыт, что зависит от давления воздуха для розжига.
- Последовательность перехода к основному пламени или на вторую ступень:** сервопривод открывает воздушную заслонку (до настроенного положения максимального расхода), увеличение давления воздуха приводит к постепенному росту расхода газа.
- Последовательность перехода с максимальной мощности на первую ступень:** по команде термостата/реле давления воздуха (регулятора) котла сервопривод начинает закрывать воздушную заслонку. Последующее уменьшение давления на головке горения приводит к постепенному уменьшению подачи газа вплоть до достижения его минимального расхода. Горелка снова переходит с первой ступени на вторую, а затем со второй на первую или полностью останавливается, что всегда зависит от команды, данной регулятором котла сервоприводу.


### РАБОТА В РЕЖИМЕ НЕПРЕРЫВНОЙ МОДУЛЯЦИИ



Этот режим обеспечивается подачей соответствующего сигнала сервоприводу воздушной заслонки. С учетом этого сигнала горелка может работать в промежуточных положениях между заданной минимальной и максимальной мощностью. Непрерывная модуляция необходима для поддержания определенных пределов температуры воды котла или давления пара.

На представленном графике можно увидеть, что стадии останова, продувки, формирования пламени и перехода на максимальную мощность такие же, как описано в предыдущем пункте. Действительная модуляция пламени достигается при установке в системе следующих приборов, поставляемых в комплекте по запросу:

- датчика котла **LANDIS**, температуры или давления;
- регулятора **LANDIS RWF 32** в кожухе для монтажа в щите;
- преобразователя поля для регулятора, управляемого датчиком котла с калибровкой, соответствующей шкале самого датчика.



||||| Необходимые сигналы на входе  
 ■■■■■ Сигналы на выходе  
**A** Начало пуска  
**B** Наличие пламени  
**B-C** Работа  
**C** Останов регулировки  
**LR** Регулятор мощности  
**C-D** Закрытие заслонки + постпродувка

**TC-PG** Линия термостатов/реле давления газа  
**MB** Двигатель горелки  
**PA** Реле давления воздуха  
**TR** Трансформатор розжига  
**V1°** Клапан безопасности  
**V2°** Клапан модуляции газа  
**EC** Электрод контроля  
**MT** Сервопривод воздуха

**T11** Время открытия воздушной заслонки, от 0 до макс. положения

**TW** Начинается при замыкании линии термостатов и PG. Реле PA должно находиться в исходном положении. Это время на ожидание и автоматического контроля.

**T10** Начинается при пуске двигателя со стадией продувки. Длится 3 секунд, в течение которых реле давления воздуха PA должно дать разрешение.

**T1** Время продувки длительностью как минимум 30 секунд. Завершается включением трансформатора.

**T3** Время предрозжиговой стадии. Завершается открытием газового клапана. Длится 3 секунды.

**T2** Защитное время, в течение которого должен быть подан сигнал наличия пламени на электрод EC. Длится 3 секунды.

**T4** Промежуток времени от открытия газового клапана V1 до открытия газового клапана второй ступени V2. Длится 8 секунды.

**T6** Время закрытия воздушной заслонки и сброса программы.

**T12** Время перехода воздушной заслонки в положение пуска.



## КОНТРОЛЛЕР

**M**

### КОНТРОЛЛЕР LME

Кнопка разблокировки является основным элементом управления для получения доступа ко всем функциям диагностики (активации и отключения). Кроме того, она служит для разблокировки контроллера. Кнопка разблокировки оснащена многоцветным светодиодным индикатором состояния контроллера как во время работы, так и в режиме диагностики.

### ОБОЗНАЧЕНИЕ СОСТОЯНИЙ КОНТРОЛЛЕРА

| Состояние                                                                                          | Цвет индикатора                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Режим ожидания, другие промежуточные стадии                                                        | Индикатор выключен             |
| Розжиговая стадия                                                                                  | Мигающий желтый                |
| Правильная работа                                                                                  | Зеленый                        |
| Неисправная работа, интенсивность тока на детекторе пламени ниже минимального допустимого значения | Мигающий зеленый               |
| Падение напряжения                                                                                 | Чередующийся желтый с красным  |
| Режим блокировки горелки                                                                           | Красный                        |
| Индикация неисправности (см. таблицу диагностики)                                                  | Мигающий красный               |
| Посторонний свет перед розжигом горелки                                                            | Чередующийся зеленый с красным |
| Быстрое мигание индикатора в связи с диагностикой                                                  | Быстро мигающий красный        |

В случае блокировки горелки на кнопке блокировки будет гореть красный свет. Сброс контроллера выполняется нажатием на прозрачную кнопку. Если держать нажатой кнопку более 3 секунд, запускается стадия диагностики (будет быстро мигать красный свет). В таблице снизу дается объяснение причин блокировки или неисправности с учетом количества миганий индикатора (всегда красного цвета). Если кнопка разблокировки удерживается хотя бы 3 секунды, функция диагностики останавливается.

### ДИАГНОСТИКА ПРИЧИН НЕИСПРАВНОСТЕЙ И БЛОКИРОВКИ КОНТРОЛЛЕРА LME

| Визуальная индикация | Возможные причины                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 мигания            | Отсутствует сигнал пламени<br>- неисправность газового клапана<br>- неисправность электрода ионизации<br>- неправильная настройка горелки, отсутствие топлива<br>- отсутствие розжига |
| 3 мигания            | - неисправность реле давления воздуха<br>- потеря сигнала реле давления воздуха после T10<br>- разомкнут контакт реле давления воздуха                                                |
| 4 мигания            | Посторонний свет при розжиге                                                                                                                                                          |
| 5 миганий            | Реле давления воздуха не переключает: реле давления воздуха заблокировано в рабочем положении                                                                                         |
| 6 миганий            | Не задействовано                                                                                                                                                                      |
| 7 миганий            | Пропадание сигнала пламени во время работы<br>- неисправность газового клапана<br>- неисправность электрода ионизации<br>- неправильная настройка горелки, отсутствие топлива         |
| 8 миганий            | Не задействовано                                                                                                                                                                      |
| 9 миганий            | Не задействовано                                                                                                                                                                      |
| 10 миганий           | Ошибка электрического подключения или неисправность контроллера                                                                                                                       |
| 14 миганий           | Разомкнута линия термостатов                                                                                                                                                          |



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

**M**

Система должна оснащаться дополнительными принадлежностями, предписанными нормативами. Согласно принятым нормам рекомендуется всегда использовать фильтр и не оказывать механических воздействий на компоненты. В связи с этим необходимо предусмотреть упругую муфту, стабилизатор давления и запорный кран на входе котельной. При прокладке трубопроводов должны использоваться жесткие трубы. Возможные гибкие трубы должны быть сертифицированного типа.

Кроме того, предусмотрите свободное место для выполнения техобслуживания горелки и котла. После монтажа блока клапанов на горелке и на стадии первого розжига проверьте, чтобы не было утечек газа.


## РЕГУЛИРОВКИ

**M**

### РЕГУЛИРОВКА ГОЛОВКИ ГОРЕНИЯ



#### ЕМ 16/M-E

Выполняется винтом А по меткам на указателе.



### РЕГУЛИРОВКА ГОЛОВКИ ГОРЕНИЯ ЕМ 26/M-E

- Слегка отверните ручки В.
- С их помощью отрегулируйте положение огневой трубы относительно головки горения. Расположите ручки на уровне значений 1,2,3 для минимальной, средней и максимальной мощности горелки соответственно.
- Затяните ручки В после того, как была выполнена регулировка.



Сервопривод типа SQN 70 ...

### РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУХА НА ГОРЕНИЕ

Воздушная заслонка приводится в действие мотор-редуктором. Регулировка закрытого/открытого положения (1 степени/макс. мощности) выполняется на кулачках, вращая их против часовой стрелки для увеличения воздушного зазора, или против часовой — для уменьшения.

**Синий кулачок** Полное закрытие заслонки

**Оранжевый кулачок** Регулировка воздуха для 1 степени


**Красный кулачок** Регулировка воздуха для 2 степени

**Черный кулачок** Разрешение на открытие клапана VE 2 2-й степени




## КАЛИБРОВКА И НАЛАДКА

**MB VEF 407/412**



**MB VEF 415**



- 1 Регулировка V
- 2 Регулировка N
- 3 PL Штуцер для замера давления на головке горения

- 4 PBr Штуцер для замера давления газа
- 5 PF Штуцер для замера давления в камере сгорания

- Выведите горелку на максимальную мощность.
- Измерьте  $\text{CO}_2$  в дымовых газах, настраивая соотношение ГАЗА и ВОЗДУХА V посредством винта 1.
- Проверьте по счетчику, соответствует ли расход требуемой мощности. Для изменения количества газа необходимо отрегулировать сервопривод воздушной заслонки. Для этого по чуть-чуть передвигайте красный кулачок до тех пор, пока не выйдете на мощность.
- Как только расход будет отрегулирован, повторите проверку горения. При необходимости еще раз отрегулируйте соотношение ГАЗА и ВОЗДУХА V винтом 1.
- Переведите горелку в положение 1-й ступени или минимальной мощности (настройка на оранжевом кулачке) и проверьте горение. При необходимости настройте параметры горения посредством регулировки N и винта 2.
- Снова проверьте горения на максимальной мощности и в промежуточных точках, так как горелка подготовлена для работы в режиме непрерывной модуляции.

## ПРОВЕРКА КОЛИЧЕСТВА ГАЗА ПРИ РОЗЖИГЕ

Проверка количества газа при розжиге выполняется по следующей формуле:

$$Ts \times Qs \leq 100$$

где **Ts** — защитное время в секундах.

**Qs** — энергия (кВт), выработанная за защитное время.

Значение **Qs** получается, исходя из:

$$Qs = \frac{\frac{Q1}{Ts1} \times \frac{3600}{1000} \times \frac{8127}{860}}{Qn} \times 100$$

где **Q1** — расход в литрах за 10 розжигов за защитное время.

**Ts1** — сумма действительного защитного времени за 10 розжигов.

**Qn** — номинальная мощность.

Чтобы получить **Q1** необходимо поступать следующим образом:

- Отсоедините провод электрода контроля (электрода ионизации).
- Выполните считывание по счетчику перед проверкой.
- 10 раз запустите горелку, что будет соответствовать 10 блокировкам по безопасности. Снова выполните считывание по счетчику, вычитая значение, полученное при первом считывании. Получится значение **Q1**.

Напр., первое считывание: 00006,682 литра

последнее считывание: 00006,947 литра

значение **Q1**: 00000,265 литра

- Выполняя эти действия, можно получить **Ts1**, засекая время 1 пуска (блокировки по безопасности) и умножая его на количество пусков.

Напр., действительное защитное время: 1,95 с

**Ts1** — 1,95 с x 10 = 19,5 с

- Если после этой проверки получается значение, превышающее 100, измените скорость открытия главного клапана.

### НАСТРОЙКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Реле давления воздуха служит для обеспечения безопасности или блокировки горелки при недостаточном давлении воздуха для горения. Оно настраивается на значение, меньшее значения давления воздуха горелки, работающей на первой ступени на номинальной мощности. При этом значение CO не должно превышать 10 000 p.p.m.

### НАСТРОЙКА РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

Реле минимального давления газа служит для предотвращения запуска или отключения горелки (если она работает). Если давление газа не минимально предусмотренное, реле давления должно выставляться на значение, на 40% меньшее значения давления газа при работе горелки на максимальной мощности.

### НАСТРОЙКА РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ)


Реле максимального давления газа переводит горелку в режим блокировки, если давление газа превышает заданное значение. Настройте давление на реле в момент установки горелки на 15% от общей мощности котла для природного газа и 10% — для бутана/пропана.

#### РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ТИПА:

LGW 3 A2  
 LGW 10 A2P  
 GW 50 A5  
 GW 150 A5

Снимите крышку и отрегулируйте диск A.


Штуцер для  
замера  
давления



| Модель    | Реле давления воздуха<br>DUNGS типа | Диапазон настройки<br>мбар | Реле давления газа<br>DUNGS типа | Диапазон настройки<br>мбар |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| EM 16/M-E | LGW 10 A2P                          | 1-10                       | GW 150 A5                        | 5-120                      |
| EM 26/M-E | LGW 3 A2                            | 0,4-3                      |                                  |                            |

## КОНТРОЛЬ ТОКА ИОНИЗАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА

Необходимо соблюдать минимальное значение 3  $\mu\text{A}$ . Кроме того, не должно быть сильных колебаний.



Присоединение микроамперметра

## КОНТРОЛЬ ГОРЕНИЯ

Для оптимизации процесса горения и бережного отношения к окружающей среде рекомендуется выполнить контроль и регулировку горения, используя соответствующие приборы.

Необходимо принимать во внимание следующие параметры:

**CO<sub>2</sub>** Указывает избыток воздуха во время горения. При увеличении объема подаваемого воздуха значение CO<sub>2</sub>% уменьшается, при уменьшении – увеличивается. Допустимые значения CO<sub>2</sub> %: 8,5-10% ДЛЯ МЕТАНА, 11-12% ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА.

**CO** Указывает на наличие несгоревшего газа. Угарный газ не только снижает КПД горения, но и представляет собой опасность из-за своей ядовитости. Наличие этого газа указывает на неполное сгорание. Обычно он образуется при недостатке воздуха. Максимальное допустимое значение для CO: 0,1% от объема.

**Температура дымовых газов** Значение, представляющее собой рассеивание тепла через дымоход. Чем выше температура, тем больше тепла рассеивается и меньше КПД горения. Если температура слишком высокая, необходимо уменьшить количество сжигаемого газа. Правильные значения температуры: от 160 до 220°C.

ПРИМ. Для некоторых государств могут потребоваться регулировки, отличающиеся от описанных, и другие параметры для соблюдения в соответствии с их действующими нормативами.

## ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Проверьте положение наконечников электродов розжига и положение электрода контроля пламени. Проверьте правильную работу реле давления газа и воздуха. При замыкании линии термостатов и реле давления газа контроллер дает разрешение на пуск двигателя. В течение этого периода контроллер выполняет автоматическую проверку целостности. Если проверка прошла успешно, цикл продолжается. После продувки (TPR, продувка камеры сгорания) дается разрешение на включение трансформатора розжига, открывается электромагнитный клапан и между электродами образуется искра. За защитное время TS должно стабилизироваться пламя, в противном случае система перейдет в режим блокировки.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Если горелка должна долгое время в нерабочем состоянии, закройте газовый кран и отключите агрегат от электросети.



## РАБОТА НА РАЗНЫХ ВИДАХ ГАЗА


**M**

### ПЕРЕХОД С ПРИРОДНОГО ГАЗА НА БУТАНОПРОПАНОВУЮ СМЕСЬ

Для бутанопропановой смеси не предусмотрена специальная горелка. Если потребуется перевести горелку на другие виды газа, имейте в виду, что при использовании бутанопропановой смеси создаются иные условия, поэтому необходимо заменить узел газовой головки на узел из специального комплекта.


#### ЕМ 16/М-Е

Отверните винты D, снимите подпорную шайбу E и замените ее на шайбу типа F. Она отличается тем, что имеет меньшее количество выходных отверстий газа.





#### ЕМ 26/М-Е

Снимите электроды G с узла головки. Отверните винты H и замените узел головки горения. Установите электроды, следуя значения из настоящей инструкции.



### КРИВЫЕ ДАВЛЕНИЯ/РАСХОДА ГАЗА - БУТАНА/ПРОПАНА



Обозначения

- Pi** Подводящее давление  
(головка горения + рампа)
- Pt** Давление на головке горения



## ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

**M**

Ежегодно специалисты должны выполнять следующие виды обслуживания горелки:

- Проверка герметичности клапанов.
- Очистка фильтра.
- Очистка вентилятора и головки горения.
- Проверка положения наконечников электродов розжига и положения электрода контроля пламени.
- Настройка реле давления воздуха и газа.
- Проверка параметров горения ( $\text{CO}_2$ ,  $\text{CO}$ ) и температуры дымовых газов.
- Контроль уплотнения всех прокладок.

### ЕМ 16/M-E

Для доступа к основным компонентам достаточно снять кожух, как показано на рис. 1. Техобслуживание головки горения выполняется следующим образом:

- Закройте газовый кран и отсоедините газовую рампу. - Отверните винты (1) и снимите кожух (2) (рис. 1).
- Отверните винты (3) и снимите центральный штифт (4) (рис. 2).
- Поместите плиту с компонентами в рабочее положение (5) и выполните техобслуживание головки горения (рис. 3).




рис. 1




рис. 2




рис. 3



### ЕМ 26/М-Е

Для доступа к основным компонентам достаточно снять кожух (рис. 4).

Техобслуживание головки горения выполняется следующим образом:

- Отверните винты (1) и снимите кожух (2) (рис. 4).
- Отверните винты (3) и снимите центральный штифт (4) (рис. 4).
- Расположите плиту компонентов в рабочем положении 5 (рис. 5, 5А).
- Для получения доступа к трубе питания и к электродам отверните винт шарнира 6 и винты 7 (рис. 6).





рис. 5




рис. 5А




рис. 6



## НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ

**M**

| НЕИСПРАВНОСТЬ                                                        | ПРИЧИНА                                     | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горелка не запускается                                               | Нет электропитания                          | Проверьте плавкие предохранители линии питания. Проверьте линию термостатов и реле давления газа. |
|                                                                      | На горелку не поступает газ                 | Проверьте, чтобы были открыты отсечные устройства, расположенные на трубе подачи топлива.         |
| Горелка запускается, но не образуется пламя, поэтому она блокируется | Газовые клапаны не открываются              | Проверьте работу клапанов.                                                                        |
|                                                                      | Нет искры между наконечниками электродов    | Проверьте работу трансформатора розжига и положение наконечников электродов.                      |
|                                                                      | Нет разрешения от реле давления воздуха     | Проверьте настройку и работу реле давления воздуха.                                               |
| Горелка запускается, образуется пламя, но потом она блокируется      | Пламя не обнаруживается электродом контроля | Проверьте расположение электрода контроля.<br>Проверьте значение тока ионизации.                  |







Изображения и приведенные данные носят приблизительный характер и не являются обязывающими. Lamborghini Caloreclima оставляет за собой право на внесение любых изменений, которые посчитает уместными для совершенствования изделия, без предварительного уведомления.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя:  
ИЗАО «ФерролиБел». УНП 690655161.  
Адрес: улица Заводская, дом 45, город Фаниполь, Дзержинский район, Минская область,  
Республика Беларусь, 222750.  
Телефон: +375 (17) 169-79-49, адрес электронной почты: [ferroli@ferroli.by](mailto:ferroli@ferroli.by)



**LAMBORGHINI CALORECLIMA**

Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio (Verona) Italia  
Tel. +39 045 6139411



# Gtksnab

Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

## Остались вопросы?

## Нужно подобрать или заказать деталь?



Email  
[order@gtksnab.ru](mailto:order@gtksnab.ru)



Телефон  
[+7 \(495\)131-57-49](tel:+7(495)131-57-49)



Whatsapp  
[+7\(985\) 991-80-53](https://wa.me/79918053)



Telegram  
[@gtksnab](https://t.me/gtksnab)



Сайт  
[gtksnab.ru](http://gtksnab.ru)